

Утверждаю:
 Заместитель директора
 по техническим вопросам
 Д.О.Домов
 «_____» _____ 201 г.

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт фундамента (отмостки).
 многоквартирного жилого дома по адресу:
 УР, г. Ижевск, гор.Строителей, д. 70а


Сведения: дом 1963 года постройки, 5-ти этажный, 2-х подъездный

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
Общестроительные работы				
1	Расчистка от растительности, с необходимой вырубкой поросли кустарников и деревьев.	м2	При наличии	
2	Разборка асфальтобетонного (бетонного) покрытия отмостки толщиной до 10 см.	м2	70,00	
3	Планировка основания	м2	70,00	
4	Устройство подстилающих слоев песчаных толщиной 10 см	м3	7,0	
5	Устройство подстилающих слоев щебеночных (с трамбовкой) толщиной 5 см	м3	3,5	
6	Устройство бетонной отмостки толщиной 10 см	м3	7,0	
Погрузка				
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	по нормативу	
Перевозка				
8	Перевозка на расстояние до 34 км I класс груза	1 т груза	по нормативу	

Примечание:

состав и объемы работ являются предварительными и подлежат корректировке при выполнении работ.

Составил:



/С.В. Грахов/