

«УТВЕРЖДАЮ»
 Заместитель директора
 по техническим вопросам НУО «Фонд
 капитального ремонта в УР»
 _____ Д.О. Домов: 4
 « _____ » 201__ г.

Дефектная ведомость
 на ремонт цоколя многоквартирного жилого дома по адресу:
Ижевск, ул.Лихвинцева,52

Здание р-ром ориентировочно:
 85,0х10,0 м.
 Кол-во подъездов 4
 Высота здания _____ м
 Год постройки 1962

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
Наружная отделка				
1	Очистка вручную поверхности фасадов	м2	285,00	Без вычета оконных проемов
2	Ремонт кирпичной кладки с расшивкой швов	м2	при необходимости	
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-песчаным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	285,00	
4	Огрунтовка за 2 раза	м2	285,00	
5	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	м2	285,00	
Погрузка				
6	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	По нормативу	
Перевозка				
7	Перевозка на расстояние до 34 км I класс груза	1 т груза	По нормативу	

Примечание:

состав и объемы работ являются предварительными и подлежат корректировке при выполнении работ.

Составил:



/С.В. Грахов