


Утверждаю:
 Заместитель директора
 по техническим вопросам
 Д.О. Домов
 201 г.



Дефектная ведомость

на капитальный ремонт фундамента (отмостки).
 многоквартирного жилого дома по адресу:
 УР, г. Ижевск, городок Строителей, д. 54

Сведения: дом 1955 года постройки, 2-х этажный, одно подъездный, общая площадь дома – 427,4 м², площадь помещений – 393,9 м².

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
Общестроительные работы				
1	Расчистка от растительности и поросли кустарников и мелких деревьев	м ²	71,54	
2	Разработка грунта вручную с увеличением ширины отмостки до 800мм, средней глубиной до 20см	м ³	4,5	
3	Устройство подстилающих слоев песчаных толщиной 10 см	м ³	2,25	
5	Устройство подстилающих слоев щебеночных (с трамбовкой) толщиной 10 см	м ³	2,25	
6	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 6 см по существующей бетонной отмостке и частично по щебеночному основанию при увеличении ширины отмостки	м ²	100	
Погрузка				
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	по нормативу	
Перевозка				
8	Перевозка на расстояние до 34 км I класс груза	1 т груза	по нормативу	

Примечание:

состав и объемы работ являются предварительными и подлежат корректировке при выполнении работ.

Составил:

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТЗ
 С. В. ГРАХОВ



/С.В. Грахов/